

Gistrup Vandværk
Nørgårdsvej 3
9260 Gistrup
Per Jakobsen

Prøve fra sted nr. 1571
9260 Gistrup VV Hadsundvej
851 Aalborg kommune



0000197915

Udtaget afgangshane på VV

LAB nr. 13-11874 Min og Max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Colif. bakt.	/100mL under 1	-	under 1	1		M-0032 Colilert	Ig0.3
E. Coli	/100mL under 1	-	under 1	1		M-0032 Colilert	Ig0.3
Kimtal 22 °C	/mL 3	-	50	1		M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
Kimtal 37 °C	/mL under 1	-	5	1		M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.3
Arsen.	µg/L 0.90	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
PAKKE TYPE 10		-	-	-		-	-
Prøvetagning dv.		-	-	-		M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	PL	-	-	-		M-0061 DS/ISO 5667	-

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Gistrup Vandværk

Nørgårdsvej 3

9260 Gistrup

Per Jakobsen

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Brøndborer K. Sørensen A/S

Sjællandsvej 10

9900 Frederikshavn

Sendt som e-mail

Intern kode (! 58175 57.66 0.00-0.00)

Udtaget d. 31.07.2013 13:10

Modtaget d. 31.07.2013

Færdiganalyseret d. 06.08.2013

Nørresundby d. 06.08.2013

+/- angiver total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1